



注: 凡漏电开关未注明漏电动作电流及漏电动作时间者, 漏电断路器
的漏电动作电流为d=30mA, 漏电动作时间为Td<0.1s。
注: 消防设备的配电回路中的断路器取消热保护功能。

■ 会签 Joint Check up			
总图		暖通	
规划		电气	
建筑		园林	
结构		种植	
给排水			

■ 备注 Notes			
* 本图纸的版权, 属国昇设计有限责任公司所有。 严禁用于本工程以外范围。			
* 本图纸需手续齐全方可用于施工。			

■ 平面示意 Plane Diagram			
----------------------	--	--	--

■ 单位出图章 Company Seal			
----------------------	--	--	--



国昇设计有限责任公司 Guosheng Design Co., Ltd.			
建筑专业 (注册建筑师)	审核	张洪	张洪
结构设计 (注册结构工程师)	审核	张洪	张洪
暖通空调专业 (注册暖通工程师)	审核	张洪	张洪
给排水专业 (注册给排水工程师)	审核	张洪	张洪
电气专业 (注册电气工程师)	审核	张洪	张洪
消防专业 (注册消防工程师)	审核	张洪	张洪
工程造价 (注册造价工程师)	审核	张洪	张洪
工程监理 (注册监理工程师)	审核	张洪	张洪
工程咨询 (注册咨询工程师)	审核	张洪	张洪
工程检测 (注册检测师)	审核	张洪	张洪
工程测量 (注册测量师)	审核	张洪	张洪
工程勘察 (注册勘察师)	审核	张洪	张洪
工程试验 (注册试验师)	审核	张洪	张洪
工程材料 (注册材料师)	审核	张洪	张洪
工程安全 (注册安全工程师)	审核	张洪	张洪
工程环保 (注册环保工程师)	审核	张洪	张洪
工程节能 (注册节能工程师)	审核	张洪	张洪
工程职业 (注册职业卫生工程师)	审核	张洪	张洪
工程辐射 (注册辐射防护工程师)	审核	张洪	张洪
工程其他 (注册其他工程师)	审核	张洪	张洪

■ 签署			
项目负责人 Inch. Prin.	左伟	张洪	
专业负责人 Chief	杨宝龙	张洪	
审定 Approved	朴敏	张洪	
审核 Examined	杨宝龙	张洪	
校对 Checked	邹欣一	张洪	
设计 Designed	赵春伟	张洪	

■ 建设单位			
仁化县丹霞旅游经济开发区管理委员会			

■ 工程名称			
仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期) —仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期) —周田片区XD-2地块7号和8号厂房改造项目			

■ 子项名称			
8号			

■ 图纸名称			
--------	--	--	--

配电箱系统图			
--------	--	--	--

工程号 Proj. No.		图号 Fig. No.	DS-05
专业 Dept.	电气	阶段 Stage	施工图
比例 Scale		日期 Date	2026. 03
版次 Ver.	001	备注 Remark	