



说明:

- 1、新敷设高压电缆ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×240-60米，安装户内电缆终端头3×240-1套，电缆肘型头3×240-1套，安装户外电缆终端头3×240-1套，电缆上杆金具1套。
- 2、新立10米电杆1基，安装自动化开关1套、设备接地网1组。
- 3、通道利旧。

常用图例			
	原有10kV架空线路		原有10kV电缆线路
	新建10kV架空线路		新建10kV电缆线路
	原有水泥杆		原有直线杆
	新建水泥杆		新建直线杆
	原有10kV铁塔		原有转角杆
	新建10kV铁塔		新建转角杆
	原有配电房、开关站		原有三相杆
	新建配电房、开关站		新建三相杆
	原有户外开关柜		原有四相杆
	新建户外开关柜		新建四相杆
	原有箱变		原有直线长杆
	新建箱变		新建直线长杆
	原有变压器台架		原有10kV电缆中间头
	新建变压器台架		新建10kV电缆中间头
	原有2线低压线路		原有管道光缆
	新建2线低压线路		新设管道光缆
	原有4线低压线路		原有单相电表
	新建4线低压线路		新建单相电表
	原有低压电缆		原有三相电表
	新建低压电缆		新建三相电表
	原有低压铁塔		拆除
	新建低压铁塔		户外真空断路器
	原有拉线		隔离开关
	新建拉线		横杆
	新建重复接地		新建防倒供电装置
	新建电缆通道		新设电缆通道



国昇设计有限责任公司  
Guosheng Design Co., Ltd.

工程名称	仁化产业转移工业园区基础建设(二期) -仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期) -周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目	子项名称	配电工程	图 号	BZ-GF-S04	设 计		专业负责人	杨家龙	审 核	杨家龙	专 业	电气	阶 段	施工图
建设单位	仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会	图 名	10kV线路走向示意图(施工后)	校 对		项目负责人	陈伟	项目负责	陈伟	审 定	陈伟	比 例	1:100	日 期	2026年1月