



说明：

1、低压柜选用外壳防护等级不低于IP30的抽屉柜。低压柜采用电缆下进下出线方式，低压出线电缆由用户另行设计。要求变压器至低压柜密集型母线槽防护等级应不低于IP30。

2、图中低压开关型号仅供参考。

3、所有设备及构架均应接地良好，接地电阻不大于4欧姆。

4、根据《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计（2018版）》，本图纸参考GSC-2018-10YK-DP-03号图纸。

