

一、户外开关标志牌



- () 设置在杆塔上开关的安装横梁或相应位置；
- () 设置位置应方便检修、巡视及停电核对设备。

二、户外刀闸标志牌



- () 设置在杆塔上刀闸的安装横梁或相应位置；
- () 设置位置应方便检修、巡视及停电核对设备。

三、户外跌落式熔断器标志牌



- () 设置在杆塔上跌落式熔断器的安装横梁或相应位置；
- () 设置位置应方便检修、巡视及停电核对设备。

备注：所有标志牌应采用搪瓷材质制作