



线路相序标志牌样式图

配电线路相序标志牌制作标准

- 1.1 在配电线路的起点杆、终端杆、转角杆、分支线起点杆上或线路支撑点处对应线路相序悬挂相应的相序标志牌。
- 1.2 相序标志牌用搪瓷材料制作，制作成圆形，10kV线路相序标志牌直径为：D=160mm；
- 1.3 相序标志牌的底色为相应相序的颜色，即A相为黄色，B相为绿色，C相为红色，大小为：10kV线路的字体高度为120mm。
- 1.4 字体采用黑体字，字体颜色与对应线路的架空线路标志牌的字体颜色对应，10kV标志牌采用螺栓固定，
- 1.5 配电线路相序标志牌如样图所示。



国昇设计有限责任公司
Guosheng Design Co., Ltd.

工程名称	仁化县产业转移工业园区基础建设(二期) -仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期) 之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目	子项名称	配电工程	图 号	CSG-GD-10K-AJH-04	设 计	杨家龙	专业负责人	杨家龙	审 核	杨家龙	专 业	电气	阶 段	施工图
建设单位	仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会	图 名	配电线路相序标志牌	校 对	杨家龙	项目负责人	杨家龙	审 定	杨家龙	比 例	1:100	日 期	2026年1月		