


说明:

- 1、安健环材质采用搪瓷板,可反光。A相黄色,B相绿色,C相红色,N相蓝色;字体采用黑体字,字体颜色与对应线路的架空线路标志牌的字体颜色对应,10kV标志牌采用螺栓固定,0.4kV标志牌采用塑带固定。
- 2、具体请参照广东电网公司配网安健环设施标准。



国昇设计有限责任公司
Guosheng Design Co., Ltd.

工程名称	仁化产业转移工业园区基础建设(二期) -仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期) 之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目	子项名称	配电工程	图 号	CSG-GD-10K-AJH-05	设 计	杨家龙	专业负责人	杨家龙	审 核	杨家龙	专 业	电气	阶 段	施工图
建设单位	仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会	图 名	标示牌加工图			校 对	杨家龙	项目负责人	杨家龙	审 定	杨家龙	比 例	1:100	日 期	2026年1月