



- 说明：
- 1、需装有电能表活动支架。
  - 2、挂表的底部需采用聚氯乙烯绝缘板厚度不少于10mm。
  - 3、为减少加封点及确保计量箱的密封、防窃电功能，除前门可打开外，其它门（包括箱顶）采用内置螺丝形式，在外不能打开。
  - 4、本设计图参照中国南方电网《南方电网公司电能计量装置典型设计》10kV用电客户电能计量卷，高供高计计量方式计量室接线端子图，图号：CSG-10GJL-TY-02。