



说明：

- 1、需装有电能表活动支架。
- 2、挂表的底部需采用聚氯乙烯绝缘板厚度不少于10mm。
- 3、为减少加封点及确保计量箱的密封、防窃电功能，除前门可打开外，其它门（包括箱顶）采用内置螺丝形式，在外不能打开。
- 4、本设计图参照中国南方电网《南方电网公司电能计量装置典型设计》10kV用电客户电能计量卷，三相三线电能表接入方式图，图号：CSG-10GJL-TY-03。



国昇设计有限责任公司

Guosheng Design Co., Ltd.

工程名称	仁化产业转移工业园区基础建设(二期) -仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期) 之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目	子项名称	配电工程	图 号	CSG-10GJL-TY-03	设 计	杨家龙	专业负责人	杨家龙	审 核	杨家龙	专 业	电气	阶 段	施工图
建设单位	仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会	图 名	三相三线电能表接入方式	校 对	杨家龙	项目负责人	杨家龙	审 定	杨家龙	比 例	1:100	日 期	2026年1月		