

工程联系通知单

装订线

装订线

装订线

暖通

给排水

电气

结构

建筑

会签栏

建设单位	始兴县司前镇人民政府				通知单号	DQ-01
工程名称	司前原切片厂标准厂房配套工程项目				设计编号	
子项名称					日期	2025.08.18
涉及相关专业	☐ 建筑	☐ 结构	☒ 电气	☐ 给排水	☐ 暖通	
变更图号单号			DS-02			
出具原因分类	☐ 建设单位要求 ☐ 外部审查要求 ☐ 监理/施工合理建议并经甲方批准 ☒ 设计原因 ☐ 其他					
明确内容： 1. 布线常用穿管、线槽表中的桥架为热浸锌桥架，厚度为1.5mm。 2. 图例及主要设备材料表中的第10“LED光源T5双灯管”为“防爆灯LED光源T5双灯管”。 3. 消防室内消火栓尺寸为800*650*240。						
 广州黄埔建筑设计院有限公司 GUANGZHOU HUANGPU ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO.,LTD			项目负责人 Project chief		设计更改人 Design	
			专业负责人 Special Field in Charge		专业审核人 Approved	