

# 仁化县管道天然气改造普及工程设计、施工总承包 (EPC) 招标答疑公告

各潜在投标人：

仁化县管道天然气改造普及工程设计、施工总承包（EPC）招标提问时间已截止，现对投标人提出的疑问进行答疑回复。具体答疑回复如下：

**问题一：**该项目原定于 2026 年 2 月 2 号开标，我公司于 2026 年 1 月 23 年在韶关市公共资源交易中心以投标保险的方式缴纳了保证金。请问，如果撤销联合体报名投标，再重新组成联合体报名，保证金是否还有效。

**答：**银行保函或电子保单有效期的相关说明：如潜在投标人在 2026 年 1 月 12 日至本公告发布之日（含本公告发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或完成网上投保的，按原定开标时间（2026 年 2 月 2 日）开具的均有效。

**问题二：**针对仁化县管道天然气改造普及工程设计、施工总承包（EPC）项目中设计资质要求：a、具备工程设计综合甲级资质；

b、市政行业设计乙级或以上资质；

c、工程设计市政行业（燃气工程）乙级或以上资质；

根据住建厅下发的资质全称是：（工程设计市政行业城镇燃气工程专业），请问是否符合要求？

**答：**符合。

**问题三：**本项目工程内容（新建及改造高压、次高压、中压、低压燃气管道、场站及相关设施）在性质上明确属于燃气压力管道安装工程。

根据国家《特种设备安全法》《压力管道安装监督检验规则》及广东省相关规定：

承担此类工程的施工单位，必须取得市场监督管理部门颁发的《特种设备生产许可证》，且许可范围应包含“公用管道安装 GB1 级”。

燃气压力管道工程在施工过程中及竣工后，必须依法接受项目所在地特种设备检验机构实施的安装监督检验。本工程位于韶关市范围内，法定的监督检验机构为广东省特种设备检测研究院韶关检测院。工程完工后，必须向该院报检并取得合格的《压力管道安装监督检验证书》，方为合法竣工并可投入使用。

招标文件第 2.3 条仅要求“市政公用工程施工总承包资质”，未提及上述两项针对燃气压力管道施工的强制性法定要求（即施工资质与监督检验程序）。

为确保招标工作的合法性、合规性，并保证中标人具备履行本项目燃气专业工程所必需的专业技术能力和安全施工保障，请贵方明确：

投标人（或联合体中承担燃气管道施工任务的成员）是否必须持有有效的《特种设备生产许可证》（GB1）？

中标单位须负责依法办理向广东省特种设备检测研究院韶关检测院报检，并最终取得《压力管道安装监督检验证书》的法定责任？

**答：详见已发布的补充、更正及延期公告。**

本答疑公告作为招标文件的一部分，凡招标文件、招标公告与本答疑公告不一致之处，以本答疑公告为准。带来不便，敬请谅解。

招标人：仁化县市政工程公司

招标代理机构：广东合正项目管理有限公司

2026 年 2 月 2 日