

广东省建筑设计研究院集团股份有限公司
岩石试验成果汇总表

委托单位: 韶关市政府投资建设项目代建管理局

工程名称: 韶关市芙蓉新区高级中学建设项目



| 试样编号 No. | 钻孔编号 No. | 取样深度 (m) | 野外 定名 | 颜色 | 点荷载强度 $I_{s(50)}$ MPa | | | | | | | | | | 点荷载强度 平均值 $I_{s(50)}$ MPa | 备注 |
|-------------|-------------|-------------|----------|----|--------------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|--|---------------------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R2025-10232 | DK37-Y1 | 21.6-21.8 | 中风化灰岩 | 灰色 | 3.28 | 3.00 | *2.15 | 3.67 | 3.71 | *4.31 | 4.25 | 3.23 | 3.36 | | 3.50 | |
| R2025-07856 | DK45-Y1 | 16.4-17.0 | 中风化灰岩 | 灰色 | 4.22 | 3.40 | *4.36 | 4.27 | 3.75 | 3.27 | 2.85 | *2.72 | 3.31 | | 3.58 | |
| R2025-07857 | DK67-Y1 | 22.2-22.4 | 中风化灰岩 | 灰色 | 4.03 | 3.87 | 3.67 | 4.53 | 3.46 | *5.73 | 3.74 | *3.14 | 3.22 | | 3.79 | |
| R2025-07858 | DK68-Y1 | 16.4-17.0 | 中风化灰岩 | 灰色 | *4.86 | 4.61 | 4.46 | 3.34 | 3.36 | 3.54 | 2.90 | *2.65 | 2.83 | | 3.58 | |
| R2025-07859 | DK75-Y1 | 14.0-14.6 | 中风化灰岩 | 灰色 | 4.19 | *4.90 | *2.79 | 3.64 | 3.86 | 3.96 | 2.97 | 3.13 | 3.74 | | 3.64 | |
| R2025-07719 | DK76-Y2 | 27.5-28.0 | 中风化灰岩 | 灰色 | 2.93 | 3.85 | 3.69 | 5.15 | 4.46 | 4.41 | *5.40 | 2.81 | *2.46 | | 3.90 | |
| R2025-07720 | DK81-Y1 | 41.1-41.7 | 中风化灰岩 | 灰色 | *4.97 | 4.02 | 3.56 | 2.97 | 2.61 | 3.11 | 2.47 | *2.31 | 2.91 | | 3.09 | |
| R2025-07860 | DK132-Y2 | 21.1-21.7 | 中风化灰岩 | 灰色 | *1.95 | *5.39 | 3.67 | 4.08 | 3.69 | 2.57 | 2.31 | 2.94 | 2.44 | | 3.10 | |
| 以下空白 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明: 1、试验方法执行《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-2013; 岩样分类与定名执行广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2016; 带* 数据不参与平均值统计。

2、报告无我单位“检验专用章”或检验单位公章无效, 未经本机构批准, 不得复制(全文复制除外)报告。

3、本报告仅对来样负责; 如有疑问, 请一周内提出。

本试验室地址: 广州市流花路97号 邮政编码: 510010 电话号码: 020-86681471

项目负责: 朱爱国 朱爱国
刘志航 刘志航

试验: 周明南 周明南

校对: 李丽敏 李丽敏

审核: 刘丽媚 刘丽媚

审定: 周洪波 周洪波

批准: 吕 军 吕 军