

翁源产业园区产城融合基础设施配套项目(铁龙镇园区基础设施银山道路滑坡应急整治工程)施工招标答疑书

各潜在投标人：

翁源产业园区产城融合基础设施配套项目(铁龙镇园区基础设施银山道路滑坡应急整治工程)施工招标网上提问时间已截止，现对投标人提出的疑问进行答疑回复。本答疑书作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本答疑书，认真编制投标文件。有关答疑事项如下：

一、工程量清单的疑问

1、招标文件第 66 页，要求提供信用中国查询下载的《法人和其他组织信用信息》打印件，现信用中国网站企业查询截面中下载的已更名为《法人和非法人组织公共信用信息报告》，请确定是否使用《法人和非法人组织公共信用信息报告》放在格式 7 投标人基本情况表后的附件资料。

答：是的。

2、投标清单是否提供单价分析表。

答：投标清单需提供单价分析表。

3、清单中第二个单位工程为暂列金额，留意到在暂列金额明细表中已写明 500000.00 元，则第二个单位工程是否在响对应的“规费、税金项目清单与计价表”中是否计税 9%，还是计税 0%。

答：投标人必须按照招标工程量清单中提供的暂列金额 500000.00 元统一报价。

4、清单第 4 条余方弃置：项目特征描述运距：1km，则余方弃置是否只考虑运输到业主指定位置，不外运土方。

答：土方外运，投标需要综合考虑运距，运至业主指定堆弃点。

5、补充公告要求：绿色施工安全防护措施费的报价不得低于 613857.14 元，本项目的绿色施工安全防护措施费是由脚手架费和按系数费率计算出的绿色施工安全防护措施费两

部分组成，其中按系数费率计算出的绿色施工安全防护措施费的系数费率是否严格按市政费率 16.5%来计算，还是投标时可以自由填报费用，不用按照系数来计算此笔费用，只需保证绿色施工安全防护措施费合计不得低于 613857.14 元便可。

答：绿色施工安全防护措施费合计不得低于 613857.14 元。

6、招标图纸人字形骨架标注均为 mm（图号：大样图五、大样图六），则例如类型 A 预制块的宽度为 40mm=4cm，与常用的构件尺寸出入较大，一般人字形骨架是 300mm~400mm 宽度，请确认图纸标注单位是否有误，是否为单位为 cm，不是单位 mm。

答：预制块构件单位为 cm。

7、招标文件第 18 页，10.2.1（14）项要求提供《项目管理机构组成表》（格式十二）及所附资料，招标文件未见《项目管理机构组成表》格式十二，是否笔误，是否与《项目管理机构组成表》（格式十一）一致，如果与《项目管理机构组成表》（格式十一）一致，则此处是否不用重复提供资料。

答：无须重复提供资料。

二、招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。

特此通知，带来不便，敬请谅解。

招 标 人(盖章)：翁源县铁林市政工程有限公司

招标代理机构（盖章）：广州市云兴建设工程监理有限公司

2022 年 7 月 18 日