

曲江城区供水旧管网改造与新城扩网工程主城区 片区二期工程施工答疑及延期公告

各潜在投标人：

曲江城区供水旧管网改造与新城扩网工程主城区片区二期工程施工招标网上提问时间已截止，现对投标人提出的疑问进行答疑回复。本公告作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本公告，认真编制投标文件。有关答疑事项及相关时间进行调整如下：

1、根据投标人须知正文 10.2.1 和 10.4.2，商务标书和施工组织设计中均要求提供项目管理机构，且投标人须知正文 10.4.5 中要求“施工组织设计的正文不得超过 150 页”。如在施工组织设计中提供项目管理机构的人员证件等证明材料扫描件会占用较多篇幅，请问是否施工组织设计中的项目管理机构仅提供文字/表格内容，人员证件等证明材料扫描件放在商务标书即可？

答：按招标文件执行。

2、投标人须知正文 10.1.3.1 要求：投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

请问：“凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）”是否可以理解为：凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章或盖其电子印章，请明确。

答：是的。

3、请问如为联合体投标，法定代表人身份证明和授权委托书是否由联合体牵头人出具即可？

答：是的。

4、关于图纸疑问，图号 JG-02~08 无现状管道保护位置及工程量。

答：开工后按实际情况确定。

5、关于图纸疑问，图号 JG-05 图纸描述开挖深度大于 3m 的采用放坡加钢板桩支护，但无 H 型钢和钢板桩对应工程量，是否所有基坑深度均小于 3m。

答：管道埋深不超过 3 米，不用钢板桩支护。

6、关于图纸疑问，图号 JG-06 工程量清单无包封混凝土量。

答：按不包封。

7、关于图纸疑问，图号 DL-06 工程量清单无钢筋、传力杆和防锈漆等量。

答：现场道路修复工程量为暂定工程量，现场道路钢筋、传力杆等按现场施工实际完成工程量签证确认。

8、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延，详见下表：

1	获取招标文件截止时间	2026年2月6日10时00分
2	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2026年2月5日10时00分； 投标保证金担保上传截止时间：2026年2月5日10时00分； 投标保证金保险投保截止时间：2026年2月5日10时00分。
3	电子投标截止时间	2026年2月6日10时00分
4	投标评审原件（如有）递交时间	2026年2月6日09时30分至2026年2月6日10时00分
5	投标评审原件（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心； 地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体房间号以当日现场通知为准。
6	开标时间	2026年2月6日10时00分
7	开标地点	开标地点：韶关市公共资源交易中心曲江分中心； 地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体房间号以当日现场通知为准。
	备注	自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。

保证担保及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2026 年 1 月 15 日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日（含本公告发布当日）前已开具银行保函或完成网上投保的，按原定开标时间（2026 年 2 月 5 日）开具的均有效。

本公告作为招标文件的一部分，凡原招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准，其他内容不变。特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人（盖章）：韶关市曲江区水务投资有限责任公司

招标代理机构：广东象龙国际项目管理有限公司

2026 年 1 月 30 日