

## 曲江经济开发区SG-QJ-09-01-52A号地块“用地清单”管理意见

序号	管理清单名称	管理部门	管理意见或要求
22	地下管线-给水	韶关市曲江区水务投资有限责任公司	经现场勘察，该地块红线内无韶关市曲江区水务投资有限责任公司市政供水管道，在地块旁园北二路有DN200供主水管，可满足此地块的用水需求，建议该地块需用水时提前与韶关市曲江区水务投资有限责任公司白土供水所联系报装，以及时确保该地块的用水。
23	地下管线-供水		